

SYNDICAT DES EAUX DU BOCAGE VIROIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Prélèvement du : mercredi 04 septembre 2024 à 09h15
Code Sise du prélèvement : 00240481
Installation : Unité de distribution MOULIN NEUF
Nom du point de surveillance : PC VAUDRY
Localisation exacte : ROBINET TOILETTE PUBLIC MAIRIE
Commune : VIRE NORMANDIE

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYNDICAT DES EAUX DU BOCAGE VIROIS
1 rue de l'Artisanat
14500 VIRE NORMANDIE

Prélevé par : MANON BUREAU
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2024.17006-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Cuivre	0,0116 mg/L		2,00		1,00
Nickel	2,1 µg/L		20,00		
Plomb	0,52 µg/L		10,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :
SOULEUVRE EN BOCAGE
VIRE NORMANDIE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00240481)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé
Armelle FICHET