

SYNDICAT DES EAUX DU BOCAGE VIROIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TRAVAUX EN COURS

Prélèvement du : mercredi 13 novembre 2024 à 11h45  
Code Sise du prélèvement : 00242005  
Installation : Unité de distribution MOULIN NEUF  
Nom du point de surveillance : PC VIRE MOULIN NEUF  
Localisation exacte : Recontrôle désinfection réseau neuf rue des Rossignols pour le Syndica  
Commune : VIRE NORMANDIE

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SYNDICAT DES EAUX DU BOCAGE VIROIS  
1 rue de l'Artisanat  
14500 VIRE NORMANDIE

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY (LABORATOIRE)  
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique N	<0,1 NFU				2,00
Température de l'eau	12,5 °C				25,00
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,11 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2024.22034-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	409 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

Commentaires du laboratoire

Selon le Code de la Santé Publique, les résultats bactériologiques et chimiques sont conformes

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00242005)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET